



NUOVA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE
 revisione 19/03/2014
 QUOTATA AL GREZZO EDIFICIO 6 - PIANO 1° BLOCCO OPERATORIO

LEGENDA IMPIANTO FM	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Presse a ricettività multiple 2x16A+T (P30) e Presse 2x10/16A+T
	Interruttore e presa universale 2x16A+T (specchi-fancoil-epil.)
	Presse CEE 2x16A+T con fusibili ed interruttore di blocco. Alimentazione apparecchiature radiologiche
	Presse CEE 2x16A+T con fusibili ed interruttore di blocco.
	Quadro Presse composto da N° 3 presse a ricettività multiple singolarmente protette da interruttore magnetotermico da 10A, e da N° 3 connettori a spine per collegamenti equipotenziali di utenze mobili.
	Presse 2x10/16A a ricettività multiple alimentate da sistema ITM
	Presse 2x10/16A a ricettività multiple
	Presse 2x10/16A+T
	N.2 Presse 2x10/16A a ricettività multiple
	Presse trasmissione dati
	Interruttore bipolare sezionamento porte motorizzate
	Selettore per porte automatiche
	Pannello di controllo a distanza dei sorvegliatori d'acustamento
	Lampade segnalazione apparecchio radiologico in funzione h=2.30
	Quadro Distribuzione Elettrica
	Quadro Generale di Riparo
	Quadro Sala Operatoria 1
	Quadro Sala Operatoria 2
	Quadro allarme impianto e stato impianti tecnologici
	Quadro Sala Sterilizzazione
	Quadro Comando apparecchiature sterilizzazione
	Canaline in lamiera zincata

