



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

(DM 19 MARZO 2015)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

ALLEGATO AL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)

AOU "FEDERICO II" - NAPOLI



N. REV.	DATA	MOTIVO REVISIONE	ELABORAZIONE	SUPPORTO	VALIDAZIONE	ADOZIONE
00	OTTOBRE 2020	PRIMA EMISSIONE	RTSA	SPPA	RTSA	DIRETTORE GENERALE (Datore di Lavoro)
01	OTTOBRE 2023	AGGIORNAMENTO PROCEDURE OPERATIVE	RTSA	RTI COM METODI DELOITTE	RTSA	DIRETTORE GENERALE (Datore di Lavoro)
02	MAGGIO 2025	NUOVE PROCEDURE OPERATIVE – INSERIMENTO PIANI DI EMERGENZA PER SINGOLO EDIFICIO	RTSA	RTI COM METODI DELOITTE	RTSA	DIRETTORE GENERALE (Datore di Lavoro)



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

Sommario

1. Scopo.....	2
2. Campo di applicazione.....	2
3. Pianificazioni azioni organizzative.....	2
4. Adeguamento alle norme tecniche antincendio ai sensi dell' art. 2 D.M. 19/03/2015.....	5
5. Budget da impegnare per l'Adeguamento alle norme tecniche antincendio.....	7



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

1. Scopo

Il Sistema di Gestione finalizzato all'adeguamento della Sicurezza Antincendio "S.G.S.A.", nel rispetto di quanto disposto nell'allegato III del Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015, presuppone, oltre alla definizione delle misure tecnico strutturali in carico all'Ufficio Tecnico, anche l'identificazione di idonee misure organizzative di cui all'allegato III titolo V del citato D.M. Scopo del documento è quello di identificare le necessità organizzative in relazione allo stato di adeguamento tecnico della sicurezza antincendio degli edifici, monitorarle a cura del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) e sottoporle a periodico riesame del Datore di Lavoro.

2. Campo di Applicazione

Il documento riguarda le strategie organizzative che interessano le risorse afferenti all'Azienda ospedaliera di cui all'oggetto.

3. Pianificazioni Azioni Organizzative

n.1	
Strategia organizzativa	Nomina del Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio
Ambiti	Tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Descrizione	Allegato III punto 42 lettera b del citato D.M.: "individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione aziendale e le relative deleghe"
Responsabilità	Datore di Lavoro su indicazione R.S.P.P.
Stato di fatto	Il R.T.S.A. è stato individuato: Ing. Antonio Izzo



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

n.2	
Strategia organizzativa	Designazione addetti antincendio: Squadra Antincendio
Ambiti	Tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Descrizione	Allegato III punto 42 lettera c del citato D.M.: "squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento". Si occupa anche della gestione di tutte le altre emergenze. Inoltre la Squadra Antincendio deve sensibilizzare, informare, formare sul posto di lavoro il personale dipendente in ordine ai compiti previsti dal Piano di Emergenza Aziendale oltre a segnalare eventuali errati comportamenti antincendio.
Definizione N° addetti	Essendo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli una struttura che eroga prestazioni in regime ospedaliero e in considerazione del numero di posti letto effettivamente presenti nei compartimenti antincendio si applicano i parametri delle tabelle 2, 3, 4 dell'allegato III del citato D.M.
Calcolo n. addetti	Per il calcolo del numero dei componenti che compongono la Squadra Antincendio si rimanda all'allegato: " <i>Piano di formazione</i> ".
Responsabilità	È del Datore di Lavoro



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

n.3	
Strategia organizzativa	Designazione addetti antincendio: Addetti di Compartimento
Ambiti	Tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Descrizione	<p>Allegato III punto 42 lettera c del citato D.M.: "addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie e non". Gli Addetti di Compartimento sono stati identificati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">– Settori lavorativi operativi h/24 (reparti di degenza, terapia intensiva, rianimazione, pronto soccorso etc.) gli addetti sono individuati nel personale sanitario e ausiliario.– Settori lavorativi di tipo sanitario operanti su uno o due turni qualora costituiscano compartimento antincendio a se stante (ambulatori, day hospital, radiologia, servizi...) gli addetti sono individuati di norma nel personale sanitario e ausiliario.
	<ul style="list-style-type: none">– Unità operative assistenziali operanti su un turno (laboratori, uffici amministrativi, lavanderia, cucina, officina, magazzino etc.) qualora costituiscano compartimento a se stante gli addetti sono individuati di norma nel personale amministrativo o in assenza, nel personale tecnico.– Unità operative affidate in gestione a ditte esterne (sanitarie e non) qualora costituiscano compartimento antincendio a se stante gli addetti sono designati dalle citate ditte e comunicati al R.S.P.P. e R.T.S.A.
Definizione N° addetti	Essendo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli una struttura che eroga prestazioni in regime ospedaliero e in considerazione del numero di posti letto effettivamente presenti nei compartimenti antincendio si applicano i parametri della tabella 1 dell'allegato III del citato D.M.
Calcolo n. addetti	Per il calcolo del numero dei componenti che compongono la Squadra Antincendio si rimanda all'allegato: " <i>Piano di formazione</i> ".
Responsabilità	È del Datore di Lavoro
Piano di adeguamento	In relazione alle variabili continuamente presenti all'interno dell'organizzazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli determinate da cambiamenti organizzativi che incidono sulle unità operative assistenziali e non, per meglio rispondere alle esigenze di salute dell'utenza e per l'inevitabile adeguamento tecnologico/strutturale/impiantistico gestito dall'Ufficio Tecnico a cui si sommano i mutamenti della pianta organica in relazione ai profili professionali e al numero dei lavoratori correlati alle unità operative, risulta inevitabile coinvolgere, quali addetti di compartimento, il maggior numero di persone afferenti al profilo professionale di infermiere per garantire un'ideale copertura nei settori lavorativi con presenza di pazienti allettati o in condizioni critiche, si prevedono pertanto nuovi corsi di formazione nonché corsi di aggiornamento per il personale già formato.



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

4. Adeguamento alle Norme Tecniche Antincendio ai sensi dell'art. 2 D.M. 19/03/2015

Oltre alla pianificazione di azioni organizzative per la prevenzione e gestione Antincendio (di cui al par. precedente) nel presente documento vengono illustrati i criteri seguiti per l'adeguamento antincendio di tutti gli edifici appartenenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Infatti, come prescritto **dal comma 1, art. 2 del D.M. 19/03/2015**, essendo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli una struttura sanitaria che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non ha completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, deve essere adeguata ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del D.M. 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al D.M. 15 Marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

“a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto appena citato, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET

d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3

e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I ad D.M. 19/03/2015.

Nota:

In osservanza al Decreto 20 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno , considerato che l'A.O.U. Federico II, presentando segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio di cui all'art.2 comma 1 lett.re a e b del D.M. 19 marzo 2015, ha aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara e per mancata assegnazione di fondi, risulta impossibilitata a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, i termini indicati sono prorogati di un anno.



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

5. Budget da impegnare per l'Adeguamento alle norme tecniche antincendio

Viene illustrata alla pagina successiva determinazione dei costi, così come da ultima richiesta del 27/08/2020 trasmessa alla Regione Campania, per l'adeguamento di tutti gli edifici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli alle norme tecniche antincendio illustrate nel paragrafo precedente.

Il computo di spesa è comprensivo dei costi relativi alle opere edili, all'adeguamento degli impianti esistenti (meccanici, elettrici e speciali), nonché all'installazione di impianti di spegnimento antincendio ad acqua.



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO**



Allegato n.1
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 8 di 13

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

DATI ANAGRAFICI				DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
REGIONE	AZIENDA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	INTERVENTO GIA' FINANZIATO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	1	15.239	50.288	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	15.239	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 400,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	2	7.556	24.934	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.556	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 450,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	3	7.156	23.615	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.156	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 550,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	4	7.897	26.060	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.897	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 450,00	NO

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO****Allegato n.1
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 9 di 13****SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

DATI ANAGRAFICI				DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
REGIONE	AZIENDA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	INTERVENTO GIA' FINANZIATO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	5	14.275	47.108	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	14.275	Progettazione da avviare	€ 500,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	6	8.326	27.476	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	8.326	Progettazione da avviare	€ 450,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	7	7.263	23.967	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.263	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 300,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	8	4.457	14.707	1965	4456,92 (Edificio già adeguato prima dell'entrata in vigore del DM 19/03/2015)	0			



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO**



Allegato n.1
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 10 di 13

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

DATI ANAGRAFICI				DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
REGIONE	AZIENDA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	INTERVENTO GIA' FINANZIATO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	9	19.061	62.902	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	19.061	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 650,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	10	9.484	31.297	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	9.484	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 450,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	11	19.513	64.393	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	19.513	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 800,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	12	11.074	36.542	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	11.074	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 500,00	NO



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO**



Allegato n.1
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 11 di 13

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

DATI ANAGRAFICI				DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
REGIONE	AZIENDA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	INTERVENTO GIA' FINANZIATO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	13	7.264	23.971	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.264	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 450,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	14	11.187	36.917	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	11.187	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 300,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	15	7.267	23.982	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.267	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 600,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	16	7.441	24.554	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	7.441	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 450,00	NO

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO****Allegato n.1**
SGSA
REV. 02 MAGGIO 2025
pag. 12 di 13**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
BUDGET**

DATI ANAGRAFICI				DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
REGIONE	AZIENDA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	INTERVENTO GIA' FINANZIATO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	17	11.741	38.743	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	11.741	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 500,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	18	14.679	48.439	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	14.679	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 850,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	19	16.930	55.868	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	16.930	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 1.000,00	NO
Campania	AOU Federico II	Napoli	NA	20	15.427	50.910	1965	*Intera superficie adeguata alla scadenza I° fase DM 19/03/2015	15.427	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 750,00	NO